

СЗЦЭ и Газораспределительная организация ПЕТЕРБУРГГАЗ в рамках программы по га



Общество с ограниченной ответственностью

ул. Гороховая, д. 63/2, Санкт-Петербург, 191180

Тел. (812) 335-59-44 Факс 458-54-19

E-mail: peterburggaz@pgaz.spb.ru

http: www.peterburggaz.spb.ru

ОГРН 1047833005406

ИНН 7838017541 КПП 783450001

Председателю
СНТ «Кировец»
А.Н. Жорину

22.07.2011 03-04/11-5880

*Технические условия на присоединение к
существующим сетям распределительных
газопроводов для газоснабжения садовых участков по
адресу: Кировский административный район,
Ульянка, кв.8, СНТ «Кировец-1».*

Для газоснабжения садовых участков необходимо
документацию на распределительные газопроводы в
административный район, Ульянка, квартал 8, СНТ «Кировец-1»
рабочего проектирования разработать схему газоснабжения
существующими газопроводами и согласовать ее с ГРО.

Схема и проектная документация должны быть
разработаны специализированной проектной организацией в соотве
«СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспред

газопроводов, выбора материала труб и необходимости обратиться за исходными данными в специализированную

Материалы и арматура, предусмотренные проектом, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям без получения разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор) на их применение.

При выполнении проектных работ руководствоваться техническим советом ГРО «ПетербургГаз».

Проектная документация подлежит обязательному согласованию с ГРО «ПетербургГаз».

Проектную документацию в необходимом для заказчика количестве представить в производственно-техническое управление заказчика на бумажном и электронном носителях (формат *.pdf). Для сооружений дополнительно представить на электронном носителе в формате *.dwg в местной системе координат города Санкт-Петербурга Балтийской системе высот.


В случае разработки раздела защиты газопровода от коррозии согласовать его со специализированной организацией.

До получения разрешения на пуск газа заключить договор на обслуживание системы газоснабжения.

До пуска газа заказчику необходимо передать в ГРО «ПетербургГаз» построенный газопровод и сооружения с установленной маркировкой в установленной форме.

Срок действия технических условий: 3 года.

**Начальник департамента
технического развития**



[арболитовые блоки, цена на которые вас удивит](#)